



SJEKKLISTE FOR BOLIGER

Utføres av : Beboer

Aktuelle kontrollpunkter		OK	Merknader / tiltak
Sikringsskap			
1	Skru til sikringer minst en gang pr måned for de med manuelle sikringer.	☐	
2	Kontroller ledninger og sikringer i sikringsskap for varmgang.	☐	
3	Fjerne uvedkommende ting og rengjør skap ved behov	☐	
4	Påse at sikringsskapdør er lukket og låst	☐	
5	Teste jordfeilbryter på testknapp	☐	
Kjøkken			
6	Støvsuge rundt motor på frys/kjøl, samt påse at den er plassert slik at det er rikelig med luft rundt. (jfr. bruksanvisning)	☐	
7	Kontroller at kjøkkenvifte/ventilator er tilstrekkelig rengjort.	☐	
8	Støpsler på kjøkkenapparater blir trukket ut når de ikke er i bruk.	☐	
9	Kontroller støpsel for komfyr for varmgang.	☐	
Vaskerom			
10	Vaskemaskin/ tørketrommel brukes kun når man er tilstede og våken.	☐	
11	Påse at kanaler og lufterventiler fra tørketrommel rengjøres regelmessig (jfr. bruksanvisning)	☐	
Generelt			
12	Visuell kontroll av samtlige deksler på brytere, stikkontakter etc.	☐	
13	Sjekk at faste installasjoner er betryggende festet, f.eks tv, varmepumpe og panelovner.	☐	
14	Etterse samtlige bevegelige ledninger er: * uskadet * betryggende montert * ikke utsatt for mekanisk påkjenning	☐	
15	Kontroller støpsler for varmgang ved å: * kjenne på støpsler når f.eks ovn, vaskemaskin, vv-tank er i bruk * kjenne på støpsler ladere til f.eks mobiltelefoner og nettbrett.	☐	
16	Etterse at det ikke er brukt for store lyspærer i forhold til lampeskjermer og merking på lampen.	☐	
17	Kontroller at det kun er brukt fastmonterte ovner på barnerom og rom hvor husdyr oppholder seg.	☐	
18	Kontroller at alle ledninger har godkjente avslutninger.	☐	
19	Skjøteledninger utendørs brukes kun under tilsyn	☐	
20	Sjekk at manometer på brannslukkingsapparat står på grønt. Vend på apparatet minst et par ganger pr år. Sjekk at splint ikke er ødelagt eller fjernet. Dersom skade på apparatet, meld fra til styret.	☐	
21	Sjekk med jevne mellomrom at røykvarslere fungerer som de skal.	☐	